

Данные о проектной мощности Арало – Сарыбулакского группового водопровода

Арало – Сарыбулакский групповой водопровод расположен на территории Аральского и Казалинского районов Кызылординской области. Основными потребителями являются населенные пункты Аральского и Казалинского районов в количестве 62 населенных пунктов.

Добыча подземных вод производится на Толагайском месторождении подземных вод.

Головной водозабор расположен в селе Косаман Аральского района, который состоит из 30 скважин, 28 скважин эксплуатационные и 2 скважин резервные. Расстояние между скважинами 300 метров. Скважины глубиной 171-245 м пробурены в 1983-92 годах. Уровень подземных вод 11-20 м дебиты скважин колеблются 15-25 $\text{дм}^3/\text{сек}$. при понижении уровня 10-44,7 м качество воды соответствует СанПиН.

Второй водозабор расположен на участке Бердыколь, который состоит из 8 скважин. Расстояние между скважинами 315-485м. Дебиты скважин составляют 14-26 л/с, качество воды соответствует СанПиН. В настоящее время Бердыкульский водозабор не эксплуатируется.

Запасы подземных вод Толагайского месторождения утверждены Протоколом ГКЗ РК от 10.12.2009 года за №892-09-У в количестве 68,2 тыс. $\text{м}^3/\text{сутки}$, качество воды соответствует СанПиН.

Нормативная глубина промерзания составляет 18-2,0м.

Проектная мощность:

- годовая производительность — 15943,0 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$.
- суточная производительность — 43680 $\text{м}^3/\text{сутки}$.
- фактическая потребность – 3277,680 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$.

Протяженность магистрального водопровода составляет 863,5 км, внутрипоселковая водопроводная сеть составляет 1064,3 км.

Начальник отдела эксплуатаций



Е. Акпаев

Данные о проектной мощности Жиделинского группового водопровода

Жиделинский групповой водопровод расположен на территории Жанакорганского и Шиелийского районов Кызылординской области. Основными потребителями являются населенные пункты Жанакорганского и Шиелийского района в количестве 24 населенных пунктов.

Добыча подземных вод производится на Жиделинском месторождении Жанакорганского района Кызылординской области.

Головной водозабор расположен вблизи населенного пункта Суттикудык Жанакорганского района. Тип водозабора линейный, ряд состоит из 11 скважин, 9 эксплуатационных, 2 резервных. Расстояние между скважинами составляет в среднем 115 метров. Скважины глубиной 108 м пробурены в 1988 году. Уровень подземных вод 13,5 м, дебиты скважин колеблются 30-33 дм³/сек при понижении уровня 3,8-12,8 м, качество воды соответствует СанПиН.

Запасы подземных вод Жиделинского месторождения утверждены Протоколом ГКЗ РК №1131-31-У от 30.11.2011 года в количестве 49,7 тыс.м³/сутки, качество воды соответствует СанПин.

Нормативная глубина промерзания составляет 1,5-1,8 м.

Проектная мощность:

- годовая производительность — 5124,6 тыс. м³/год.
- суточные производительность — 14040 м³/сутки.
- фактический потребность — 1729,343 тыс. м³/год.

Протяженность магистрального водопровода составляет 151,19 км, внутрипоселковая водопроводная сеть составляет 446,38 км.

Начальник отдела эксплуатаций



Е. Акпаев

Данные о проектной мощности Октябрьского группового водопровода

Октябрьский групповой водопровод расположен на территории Кармакшинского района Кызылординской области. Основными потребителями являются 5 населенных пунктов Кармакшинского района и районный центр Жосалы.

Добыча подземных вод производится на участке III Интернационал Рисоводческого месторождения Кармакшинского района.

Головной водозабор расположен в населенном пункте III Интернационал Кармакшинского района, эксплуатируются 5 скважин из них 4 скважины эксплуатационные и 1 резервный. Расстояние между скважинами составляет в среднем 300 метров. Скважины глубиной 330 м пробурены в 2001-2014 годах. Уровень подземных вод 9,5-15,6 м дебиты скважин колеблются 15,0-16,0 дм³/сек при понижении уровня 12,2-25,8 м, качество воды соответствует СанПиН.

Запасы подземных вод Рисоводческого месторождения были утверждены протоколом ТКЗ от 10 октября 1966 года за №137 в объеме 35,6 тыс.м³/сутки, в том числе для централизованного водоснабжения Октябрьского группового водопровода рекомендовано осуществить водозабор на участке, примыкающем непосредственно к территории поселка III Интернационал, производительностью 5,2 тыс.м³/сутки. Минерализация воды 1,3 г/л.

Нормативная глубина промерзания составляет 1,8 м.

Проектная мощность:

- годовая производительность — 1401,6 тыс. м³/год.
- суточная производительность — 3840 м³/сутки.
- фактическая потребность — 605,367 тыс. м³/год.

Протяженность магистрального водопровода составляет 170,95 км, внутриселовая водопроводная сеть составляет 203,98 км.

Начальник отдела эксплуатаций



Е. Акпаев

Данные о проектной мощности локального водопровода Жосалы

Жосалинский локальный водопровод расположен на территории Кармакчинского района Кызылординской области.

Потребителями является населенные пункты Кармакчинского района в количестве -7 пунктов.

Количество водозаборных скважин 9. Скважины глубиной 350-380 м. пробурены 1987-2009 годах.

Уровень подземных вод 2,67- 4,2 м дебиты скважин колеблются 2,78-4,4 $\text{дм}^3/\text{сек}$, при понижении уровня 6,0 -15,86 м.,

Согласование серий ЮТУ №401615 от 30,10,2009 года на специальное водопользование, на участке скважин №7, №8 аульного округа Куандария с заявленной потребностью $60\text{м}^3 / \text{сутки}$, 21,9 тыс $\text{м}^3/\text{год}$ на использование подземных вод в Республике Казахстан, выданное Государственным учреждением Южно-Казахстанского межрегионального департамента геологии и недропользования МТД «Южказнедра».

Срок действия согласования до 2012 года

Проектная мощность:

-Годовая производительность 350,619 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$

-Суточная производительность 960,6 $\text{м}^3 / \text{сутка}$

-Фактический потребность 143,885 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$.

Протяженность внутрипоселковый водопроводной сети составляет 64,004км.

**Начальник отдела эксплуатации объектов
водоснабжения филиала ОДСП «Арал»**



Е.Акпаев

**,Данные о проектной мощности
Жанакорганского локального водопровода**

Жанакорганский локальный водопровод расположен на территории Жанакорганского района основными потребителями является населенные пункты Жанакорганского района в количестве -17 пунктов. Количество водозаборных скважин 20 . Скважины глубиной 150-1200 м пробурены 1971-2009 годах. Уровень подземных вод 15-11,7 м дебиты скважин колеблются 4,0-14,2 $\text{дм}^3/\text{сек}$, при понижении уровня 16,5-30,8 м., качества воды соответствует СанПин.

Приложение к разрешению на специальное водопользование № _____ 8-46/1132 серия АРА (Сыр Дар) от «18» апреля _____ 2015г до «18» апреля _____ 2037г

Нормативная глубина промерзания составляет 1,2-1,5 м.

Проектная мощность:

-Годовая производительность- 1 288,72 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$

-Суточная производительность -3528,0 $\text{м}^3/\text{сутки}$

-Фактический потребность - 159,688 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$

Протяженность внутрипоселковый водопроводной сети составляет 148,072 км.

**Начальник отдела эксплуатации объектов
водоснабжения филиала ОДСП «Арал»**



Е.Акпаев

Данные о проектной мощности Сырдаринского локального водопровода

Сырдаринский локальный водопровод расположен на территории Теренозекского района Кызылординской области. Основными потребителями является населенные пункты Теренозекского района в количестве -14 пунктов. Количество водозаборных скважин 37. Скважины глубиной 260-490 м пробурены 1974-2015 годах.

Уровень подземных вод 2-8,5 м, дебиты скважин колеблются 5,58-15 $\text{дм}^3/\text{сек}$, при понижении уровня 10-32 м., качества воды соответствует СанПин.

Государственное Экспертное заключение о запасах подземных вод проведено 10.12.2013 года. Эксплуатационные запасы утверждены в ГКЗ протоколом №1961 по категориям С₁ на 27 лет в количестве 8173 $\text{м}^3/\text{сутки}$
Нормативная глубина промерзания 1,3-1,6 м

Проектная мощность:

-Годовая производительность - 4527 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$

-Суточная производительность - 12404 $\text{м}^3/\text{сутки}$

-Фактическая потребность - 619,309 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$

Протяженность внутриселовый водопроводной сети составляет 439,84 км.

**Начальник отдела эксплуатации объектов
водоснабжения филиала ОДСП «Арал»**



Е.Акпаев

**Данные о проектной мощности
локального водопровода н.п. г.Кызылорды**

Локальный водопровод расположен на территории г.Кызылорды Кызылординской области. Основными потребителями является населенные пункты г.Кызылорды в количестве -13пунктов.

Количество водозаборных скважин 21 .

Скважины глубиной 391-460 м пробурены 1967-2015 годах.

Уровень подземных вод 4,5-20,1м дебиты скважин колеблются 6,0-20 дм³/сек, при понижении уровня 8,0-31м.,качества воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин.

Нормативная глубина промерзания 1,3-1,6м

- Проектная мощность:

-Годовая производительность 1 808 тыс. м³/год

-Суточная производительность 4 953,2 м³/сутки;

-Фактический потребность = 541,778 тыс. м³/год.

Протяженность внутрипоселковый водопроводной сети составляет 107,804 км.

**Начальник отдела эксплуатации объектов
водоснабжении филиала ОДСП «Арал»**



Е.Акпаев

**Данные о проектной мощности
Жалагашского локального водопровода**

Жалагашский локальный водопровод расположен на территории Жалагашского района Кызылординской области.

Потребителями является населенные пункты Жалагашского района в количестве -15 пунктов. Количество водозаборных скважин 30. Скважины глубиной 320-425 м пробурены 1976-2010 годах.

Уровень подземных вод 2-8,5 м, дебиты скважин колеблются 5,58-14 $\text{дм}^3/\text{сек}$, при понижении уровня 11,7-27,9 м., качества воды соответствует СанПин.

Приложение к разрешению на специальное водопользование № 5-34/1110 серия АРА (Сыр Дар) от «1» апреля 2014 г до «1» апреля 2019 г на использование подземных вод в Республике Казахстан

Проектная мощность:

- Годовая производительность 3742 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$

- Суточная производительность 10248 $\text{м}^3/\text{сутка}$

- Фактический потребность 497,059 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$.

Протяженность внутриселковой водопроводной сети составляет 202,631 км.

**Начальник отдела эксплуатации объектов
водоснабжения филиала ОДСП «Арал»**



Е.Акпаев

**Данные о проектной мощности
локального водопровода н.п.Шиели**

Шиелинский локальный водопровод расположен на территории Шиелинского района Кызылординской области.

Количество водозаборных скважин 14 .

Скважины глубиной 100-465 м пробурены 1974-2009 годах.

Уровень подземных вод 2,6-16,6 м дебиты скважин колеблются 3,0-12,5 дм³/сек, при понижении уровня 11,1-29,6 м., качества воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин.

Потребителями является населенные пункты Шиелинского района в количестве -14 пунктов.

Проектная мощность:

-Годовая производительность 512,460 тыс. м³/год

-Суточная производительность 1404 м³/сутка

-Фактическая потребность 146,598 тыс. м³/год.

. Протяженность внутрипоселковой водопроводной сети составляет 38,838 км.

**Начальник отдела эксплуатации объектов
водоснабжения филиала ОДСП «Арал»**



Е.Акпаев

Данные о проектной мощности локального водопровода Байхожа

Байхожинский локальный водопровод расположен на территории Казалинского района Кызылординской области.

Потребителями является населенные пункты Казалинского района в количестве - пунктов.

Количество водозаборных скважин - 5. Скважины глубиной 110 м. пробурены 1987-2009 годах.

Уровень подземных вод 6,5-9,75 м дебиты скважин колеблются 10,8-16,24 $\text{дм}^3/\text{сек}$, при понижении уровня 9,86 -25,0 м.,

Приложение к разрешению на специальное водопользование

№ 2-24/1092 серия АРА (Сыр Дар) от «9» декабря 2013г

До «9» декабря 2018г

Срок действия согласования до 2018 года

Проектная мощность:

-Годовая производительность 438,0 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$


-Суточная производительность 1200 $\text{м}^3/\text{сутка}$

-Фактический потребность 56,591 тыс. $\text{м}^3/\text{год}$.

Протяженность внутрипоселковый водопроводной сети составляет 20,782 км.

Протяженность магистральной водопроводной сети составляет 86,0 км.

Начальник отдела эксплуатации объектов
Водоснабжении филиала ОДСП «Арал»



Е.Акпаев